



INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN

Nº INFORME: P-19-21069/3

La Fundación GAIKER notifica que la pintura plástica blanca mate interior-exterior suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L.

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial:

ALBADEC (4033)

Alcanza la siguiente clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación (*):

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
A2	-	s1	,	d0

(*): Clasificación válida para el producto aplicado en una cantidad aproximada de 310-330 g pintura líquida/m², aplicados en dos manos de 155-165 g pintura líquida/m² por mano, y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) sobre cualquier sustrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-19-21069/1, P-19-21069/2 todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 10/09/19 y 17/09/19.

Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo

Fecha de emisión
17 de Septiembre de 2019