

## CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO

Dña. Isabel Villuendas Sanz, como Directora Técnica de la empresa CROMOLOGY, S.L, con Razón Social sita en Avenida de la Industria, 4ª Polígono Industrial Coslada, 28823, Provincia de Madrid, mediante el presente documento,

DECLARA que:

El producto:

### **ALBALUX MATE ALTA RESISTENCIA (4104)**

Está certificado:

- De acuerdo a la Norma EN 13501-1:2007 + A1:2009 clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.

El producto **ALBALUX MATE ALTA RESISTENCIA** ha obtenido una clasificación de gama: **B-s1, d0**, según los ensayos de reacción al fuego realizados por los laboratorios GAIKER, entre las fechas 18/09/2019 y 10/10/2019 y con N° INFORME: P-19-21558.

Comportamiento al fuego		Producción de humo		Gotas en llama
<b>B</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

Las Franqueses del Vallès, a 7 de enero de 2021.

~~Cromology, S.L.  
/ Franca, 7  
pol. Ind. Pla de Llerona  
08520 Les Franqueses del Vallès  
Barcelona  
T: 938 494 010 | F: 900 115 555  
NIF: B-08519076~~

Firmado: Dra. Isabel Villuendas Sanz  
Directora Técnica–Cromology S.L.