

## **CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO**

Dña. Isabel Villuendas Sanz, como Directora Técnica de la empresa CROMOLOGY, S.L, con Razón Social sita en Avenida de la Industria, 4ª Polígono Industrial Coslada, 28823, Provincia de Madrid, mediante el presente documento,

DECLARA que:

El producto:

### ***SATINOL ESMALTE AGUA SATINADO CON POLIURETANO (4151)***

Está certificado:

- De acuerdo a la Norma EN 13501-1:2007 + A1:2009 clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.

El producto ***SATINOL ESMALTE AGUA SATINADO CON POLIURETANO*** ha obtenido una clasificación de gama: **B-s1, d0**, a partir de los ensayos de reacción al fuego realizados por los laboratorios GAIKER, entre las fechas 12/03/2019 y 15/03/2019 y con Nº INFORME: P19-20857.

Comportamiento al fuego		Producción de humo		Gotas en llama
<b>B</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

Las Franqueses del Vallès, a 3 de abril de 2019.

*Cromology, S.L.*  
C/ Francia, 7  
Pol. Ind. Pla de Llerona  
08520 Les Franqueses del Vallès  
Barcelona  
T: 938 494 010 | F: 900 115 555  
NIF: B-08519075

Firmado: Dra. Isabel Villuendas Sanz  
Directora Técnica–Cromology S.L.