

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AGUA

Dña. Isabel Villuendas Sanz, como Directora Técnica de la empresa CROMOLOGY, S.L, con Razón Social sita en Avenida de la Industria, 4ª Polígono Industrial Coslada, 28823, Provincia de Madrid, mediante el presente documento,

DECLARA que,

El producto:

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO L/P-70 (4213)

Ha sido ensayado:

- De acuerdo al Método de ensayo s/n UNE-EN 1062-3:2008, Determinación de la permeabilidad al agua líquida. Ensayo realizado por los laboratorios APPLUS, entre las fechas 20/12/2017 y 12/02/2018 (Nº INFORME: 17/16215-3311).

Resultados:

W (Kg/m ² *h ^{0,5})
0,02

Requisitos según UNE-EN 1504-2:2004 Tabla 5	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W < 0,1 Kg/(m ² * h ^{0,5})

Las Franqueses del Vallès, a 15 de febrero de 2021.

Cromology, S.L.
c/ Francia, 7
Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona
T: 938 494 010 F: 900 115 555
NIF: B-08519076

Firmado: Dra. Isabel Villuendas Sanz
Directora Técnica–Cromology S.L.