

## CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO

Dña. Isabel Villuendas Sanz, como Directora Técnica de la empresa CROMOLOGY, S.L, con Razón Social sita en Avenida de la Industria, 4ª Polígono Industrial Coslada, 28823, Provincia de Madrid, mediante el presente documento,

DECLARA que:

El producto:

**DURAMUR (4223)**

Está certificado:

- De acuerdo a la Norma EN 13501-1:2018 clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.

El producto **DURAMUR** ha obtenido una clasificación de gama: **B-s1, d0**, según los ensayos de reacción al fuego realizados por los laboratorios GAIKER, entre las fechas 10/11/2020 y 12/11/2020 y con N° INFORME: P-20-22510/1 y P-20-22510/2.

Comportamiento al fuego		Producción de humo		Gotas en llama
<b>B</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

Las Franqueses del Vallès, a 7 de enero de 2021.

**Cromology, S.L**  
c/ Francia, 7  
Pol. Ind. Pla de Llerona  
08520 Les Franqueses del Vallès  
Barcelona  
T: 938 494 010 | F: 900 115 555  
NIF: B-08519076

Firmado: Dra. Isabel Villuendas Sanz  
Directora Técnica-Cromology S.L.